

Alarm op de Risycor: wat te doen?

Risycor monitort corrosie in verwarmings- en koelinstallaties. om de levensduur en de betrouwbaarheid ervan te vrijwaren. Als er iets mis is, zal de Risycor dat melden via de LEDs en het potentiaalvrij contact. In de meegeleverde handleiding staat precies beschreven wat er dan moet gebeuren, en op het toestel zelf zit een mini-handleiding (bijsluiter). Beide documenten kunnen gedownload worden via de [productpagina](#) op onze website.

Een corrosiealarm is nooit dringend.

Het is slechts een verwittiging dat de corrosiesnelheid (YCR) gestegen is boven de ingestelde drempelwaarde op dat moment in de installatie. Hoe hoger de YCR, hoe sneller het corrosieproces (slijkvorming, kans op problemen). Een éénmalige piek in de corrosiesnelheid (bv. na leeglaten en hervullen) is geen bedreiging voor de levensduur van de installatie. Of er betekenisvolle schade ontstaat bij een te hoge corrosiesnelheid is ook een kwestie van de regelmaat en duurtijd ervan. We beschouwen als kritisch:

- er zijn meer dan 7 alarmen in 7 weken
- het alarm duurt langer dan 7 dagen
- meerdere Risycors in eenzelfde installatie tegelijk in alarm

Natuurlijk moet dan de oorzaak van het probleem opgezocht en verholpen worden (zie [toepassingsrichtlijn](#)).

De persoon die de verantwoordelijkheid draagt over de goede werking van de installatie dient de functie van de Risycor te kennen en te begrijpen, opdat grote onkosten en problemen zouden kunnen vermeden worden. Bij storingsmeldingen dient hij/zij hier op gepaste wijze mee om te gaan.

Indien de verantwoordelijke persoon niet over de juiste competentie beschikt, kan de installateur of de onderhoudsfirma daar bij helpen. Als ook deze niet in staat is om de oorzaak op te sporen en te verhelpen, zijn er gespecialiseerde consultants. Wij bevelen daartoe aan:

Voor België

- firma [Aqualisys](#)
- firma [Havacman](#)

Voor Nederland

- firma [Hesuma](#)
- firma [VTC Installatietechniek](#)

Resus is de fabrikant van Risycor, het is niet de taak van Resus om ter plaatse te komen om de meetresultaten van haar toestellen te bekijken of te interpreteren, net zoals de fabrikant van bv. een bloeddrukmeter ook geen activiteiten als huisdokter uitvoert.

Garantie.

Indien men een defect onder garantie vermoedt, kan de verantwoordelijke Resus contacteren via info@resus.eu. Als de vaststellingen correct zijn, zullen wij onder garantie een nieuw toestel leveren bij inleveren van het oude 'defecte'. Wij wijzen er op dat meestal het toestel niet correct gemonteerd is of er is gewoon een corrosiealarm...