


CORROSION LED	MONITOR LED	PROBLEEM PROBLEM PROBLÈME PROBLEM	ACTIE ACTION ACTION AKTION	OPLOSSING SOLUTION SOLUTION LÖSUNG	POTENTIALVRIJ CONTACT VOLT-FREE CONTACT CONTACT LIBRE DE POTENTIEL POTENTIALFREIER KONTAKT
		<p>Alles goed Everything ok Tout va bien Alles gut</p>			<p>Gesloten Closed Fermé Geschlossen</p>
<p>Problem CV-installatie Problem with the central heating Indique un problème au niveau de l'installation CC Deutet auf Problem mit Zentralheizungsanlage hin</p>	<p>Problem met Risycor Problem with Risycor Problème avec Risycor Problem mit Risycor</p>	<p>Te hoge corrosiesnelheid Corrosion speed too high Vitesse de corrosion trop élevée Korrosionsgeschwindigkeit zu hoch</p>		<p>Oorzaak opsporen en verhelpen Identify cause and solve Identifiez la cause et remédiez-y Ursache identifizieren und korrigieren</p>	<p>Open Open Ouvvert Geöffnet</p>
		<p>Problem met Risycor Problem with Risycor Problème avec Risycor Problem mit Risycor</p>		<p>Contacteer installateur, controleer foutcode Contact installer, check error code Contactez l'installateur, vérifiez le code d'erreur Installateur kontaktieren, Fehlercode überprüfen</p>	<p>Open Open Ouvvert Geöffnet</p>
		<p>Sonde niet aangesloten of defect Probe not connected or defect Sonde non raccordée ou défectueuse Sonde nicht angeschlossen oder defekt</p>	<p>ALARM IGNORE = 3 dagen geen alarm = 3 days no alarm = 3 jours pas d'alarme = 3 Tage kein Alarm</p>	<p>Vervang sonde, eventueel met Retractor Replace probe, possibly with Retractor Remplacez la sonde, éventuellement avec Retractor Sonde austauschen, ggf mit Retractor</p>	<p>Open Open Ouvvert Geöffnet</p>
		<p>Risycor niet aangesloten of defect Risycor not connected or defect Risycor non raccordé ou défectueux Risycor nicht angeschlossen oder defekt</p>	<p>Controleer voeding Check power supply Vérifiez l'alimentation Stromversorgung überprüfen</p>	<p>Vervang logger Replace logger Remplacez l'enregistreur de données Logger austauschen</p>	<p>Open Open Ouvvert Geöffnet</p>



.....

.....

.....

..... / /

CX_IL_V1_02

NL Indien er zich een probleem voordoet, contacteer uw installateur.
Zie handleiding voor gedetailleerde installatie- en gebruiksinstructies.

EN If a problem occurs, please contact your installer.
Please see manual for detailed installation and operating instructions.

FR En cas de problème, contactez votre installateur.
Voir le mode d'emploi pour les instructions détaillées pour d'installation et utilisation.

DE Wenn ein Problem auftreten sollte, wenden Sie sich bitte an ihren Installateur.
Für detaillierte Installations- und Betriebsanweisungen konsultieren Sie bitte die Betriebsanleitung.

info@resus.eu

www.resus.eu

Resus en Risycor zijn geregistreerde handelsmerken. Risycor is gepatenteerd.
Resus and Risycor are registered trade marks. Risycor is patented.
Resus et Risycor sont des marques commerciales déposées. Risycor est breveté.
Resus und Risycor sind eingetragene Warenzeichen. Risycor ist patentgeschützt.

